



Franz Binder GmbH & Co.
Rötelstrasse 27
74172 Neckarsulm
DEUTSCHLAND

Kundennr.
6443

Ihr Zeichen
M. Grimm

Unser Zeichen
MC

Datum
11.10.2016

Bewilligung

Nummer: **16.0782**
gültig bis: **10.10.2019**

Kennzeichnung:  **BD 509**

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **07-BS-0160** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Steckverbinder**
Handelsmarken: **Binder**

Typenbezeichnung	Nenndaten			
99-42..-...-04 (Serie 693)	400 V~	16 A	2,5 mm ²	3P + PE
	250 V~	10 A	0.75 mm ²	6P + PE
99-42..-...-07 (Serie 693)	400 V~	16 A	2,5 mm ²	3P + PE
	250 V~	10 A	0.75 mm ²	6P + PE
09-42..-...-04 (Serie 693)	400 V~	16 A	2,5 mm ²	3P + PE
	250 V~	10 A	0.75 mm ²	6P + PE
09-42..-...-07 (Serie 693)	400 V~	16 A	2,5 mm ²	3P + PE
	250 V~	10 A	0.75 mm ²	6P + PE

Schutzklasse:

Schutzgrad: **IP 66 / IP 67**

Grundlagen: **Gutachten mit Fertigungsüberwachung / VDE / 40009764 vom 26.09.2016**

Bemerkung: **Genauere Typenbezeichnungen, Nenndaten und weitere**





Bewilligung

Nummer: **16.0782**

Seite **2**

Angaben gemäss Ausweis Nr 40009764,
Anlage 200A, Seiten 1 - 10 und Anlage 200B,
Seiten 1 - 11, vom 26.09.2016.

Prüfnormen: **EN 61984:2009**

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

P. Fluri
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

